

中川原簡易水処理施設(雨水高速処理施設)の運転実績

平成26年度	降雨日数 ($\geq 0.5\text{mm}$)	降雨量 (mm)	流入日数 (日)	ポンプ稼働時間 (時間:分:秒)	処理水量 (m^3)
4月	8	72.5	6	90:53:00	120,692
5月	11	59.5	4	8:31:00	6,345
6月	13	58.5	4	8:34:00	6,589
7月	14	184.5	8	85:52:00	112,333
8月	16	277.5	13	144:09:00	165,985
9月	9	90.5	7	34:08:00	43,777
10月	12	125.0	6	45:51:00	67,870
11月	14	67.5	2	13:32:00	14,447
12月	16	97.0	3	12:00:00	13,244
1月	6	25.5	0	0:00:00	0
2月	11	47.5	2	6:16:00	4,632
3月	13	129.0	8	59:09:00	67,966
合 計	143	1,234.5	63	508:55:00	623,880

《備考》 排水基準値 BOD160mg/L SS200mg/L

合流式下水道の雨天時放流水水質検査(9/5実施)

汚濁負荷量の総量1 1,867,769,000(mg) / 82,403,000(L)
= 23 mg/L, (雨天時放流水質基準40mg/Lを満たす)